

Innovare Integral, S.A. de C.V.

Calle Barí No. 205 Col. Del Bosque C.P. 86180

Teléfono: / Fax: +(52) 993 3511945 Villahermosa, Centro, Tabasco.

e-mail: contacto@innovareintegral.com

Aire Acondicionado
del Sureste



No. 18106

Orden de servicio

FECHA DE SERVICIO:

24/AGOSTO/2022

FECHA PRÓXIMO SERVICIO:

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:

DACER N° DE ORDE DE CONTAS 176284

DIRECCIÓN:

NO DE REQUISICION 17617919

TELÉFONO:

CORREO:

TIPO DE SERVICIO

INSPECCIÓN

GARANTÍA

INSTALACIÓN

DESMANTELAMIENTO

PREVENTIVO

CORRECTIVO

OTROS:

ENTREGA

DATOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	MODELO:
		SERIE DE EVAPORADOR:	SERIE DE CONDENSADOR:

CAPACIDAD:	FASES:	USUARIO:	LECTURAS DEL EQUIPO						T.R.	
			EQUIPO	VOLTAJE			AMPERAJE			
105	2		COMPRESOR 1	L1-L2	L2-L3	L3-L1	L1	L2	L3	
			COMPRESOR 2							
			MOTOR EVAP.							
			MOTOR 1							
			MOTOR 2							
			MOTOR 3							
			MOTOR 4							

No. DE INVENTARIO:	UBICACIÓN:	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO							
		DAZER							

RUTINA DE SERVICIO	
COMPRESORES	
COMPRESOR 1:	PRESIÓN ALTA:
COMPRESOR 2:	PRESIÓN ALTA:
PRESIÓN BAJA:	
VERIFICACIONES DE FUGA DE REFRIGERANTES	
CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR	
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ALETADA	
REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS	
LIMPIEZA DE DRENAGE Y CHAROLA DE CONDENSADOS	
VERIFICACIÓN DE TERMINALES ELÉCTRICAS	
VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE QUE CONSUME	
LIMPIEZA DE PROTECTORES TERMOMAGNÉTICOS	
VERIFICACIÓN ESTADO DEL EVAPORADOR	
REVISIÓN DE PARTES METÁLICAS (FLOJAS, ROTAS O CORROÍDAS)	
REVISIÓN DE FORROS AISLANTES TÉRMICOS	
REVISIÓN DE MOTORES	
PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE CHAROLA DE CONDENSADOS	
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	
VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE AISLAMIENTO Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	

MATERIAL Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. U.	IMPORTE
1	CONDENSADOR WHITTE-WESTINGHOU 08 1.5 TON SOLO KIT DE STO L410A 230/60V		
1	EVAPORATOR MINIPLIT WHITTE-WESTINGHOU DC 1.5		



24 AGO. 2022

UJAT-CECÓM.

TÉCNICO ASIGNADO:

NOMBRE Y FIRMA:

CLIENTE:

Roldán Pérez León
Roldán

SUBTOTAL:

IVA:

TOTAL:

EVALUACIÓN DEL CLIENTE:

- MUY BUENO
- BUENO
- REGULAR